



LEGIONELLA

IMPIANTI INTERESSATI

- Impianto di climatizzazione di ambienti
- Impianto per raffreddamento di macchinari e processi
- Impianto frigorifero (e.g. magazzino refrigerato)
- Impianto di produzione energetica
- Impianto per l'abbattimento ad umido di polveri e contaminanti (e.g. scrubber)

TIPOLOGIA DELL'APPARATO

- Torre evaporativa a ciclo aperto
- Torre evaporativa a ciclo chiuso
- Condensatore evaporativo raffreddatori di liquido ad umido (spray)
- Abbattitore di contaminanti/scrubber raffrescatore evaporativo indiretto

OBBLIGHI

REGISTRAZIONE AL CATASTO COMUNALE (DA INOLTARE TRAMITE PEC)

- ✓ **nuova installazione** ed ogni cessazione permanente deve essere registrata entro 90 giorni
- ✓ **strutture esistenti** entro il 30 settembre 2019.

MANUTENZIONE: consultare manuale ATS Brescia

DOCUMENTAZIONE DA METTERE A DISPOSIZIONE PER I CONTROLLI ATS

- ✓ documento valutazione dei rischi
- ✓ piano di autocontrollo per ricerca ed esiti legionella
- ✓ schema impianto
- ✓ registro manutenzione
- ✓ schede tecniche dei prodotti utilizzati